



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 033/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 04/17.02.2023, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ. αριθμ. 1696/1.2.2023 απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκατάσταση υδροδότησης Κοινότητας Βελανιδιού ΔΕ Πηνειάς».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 17-02-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 2225/04/17.02.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
6. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

8^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος/Δήμαρχος αναφερόμενος στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το με αριθμ. πρωτ. 1699/01-02-2023 έγγραφο της Δ/σης Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων του Δήμου, με θέμα: «Αποκατάσταση υδροδότησης Κοινότητας Βελανιδιού ΔΕ Πηνειάς», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα:

- Τεχνική Έκθεση
- Αίτημα Δαπάνης και
- Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας Ανάθεση

Επίσης τέθηκε υπόψη της επιτροπής, η με αρ. πρωτ. 1696/01-02-2023 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:9ΦΖΧΩΡΘ-Υ3Ο) για την ανάθεση της υπηρεσίας λόγω έκτακτου γεγονότος και στην οποία αναγράφονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» & ιδιαίτερα τα άρθρα 58 & 72.
 2. Το Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) » και ιδιαίτερα των άρθρων 86, 209, 158.
 3. Τον Ν.4412/2016 άρθρο 118
 4. Το Ν.3731/2008 και ιδιαίτερα το άρθρο 20.
 5. Την 8/2023 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
 6. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
 7. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, λόγω έκτακτου γεγονότος.
 8. Τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις:
- Κ.Α. Προϋπολογισμού : 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(μοτέρ , αντλίες κ.λ.π)
 - Πρωτογενές Αίτημα: 01/02/2023 Υπηρεσία: Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων
 - Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας Ποσού: #6.217,36# με ΦΠΑ
 - Απόφαση Δημάρχου για έγκριση Μελέτης-ΤΤΠ & Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς : 01/02/2023
 - Καταχώρηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): 23REQ012060111

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΟΥ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #6.217,36# με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στους:

1. Επωνυμία: Σιδηρεμπορική Α.Β.Ε.Ε.

Α.Φ.Μ.: 094205945

Δ.Ο.Υ. : 2^ο ΧΛΜ Αμαλιάδας- Καρδαμά

Οδός : Αμαλιάδας

Τ.Κ.: 27200

Τηλέφωνο: 2622027777

Ποσο Ανάθεσης: 3.162,00€

2. Επωνυμία: Γεωργακόπουλος Παναγιώτης

Α.Φ.Μ.: 078829057

Δ.Ο.Υ. : Αμαλιάδας

Οδός : Βουλιαγμένη

Τ.Κ.: 27069

Τηλέφωνο: 6979950935

Ποσο Ανάθεσης: 3.055,36€

- Συνολικό Ποσό : **#6.217,36#** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
- Χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται άμεσα
- Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ειδικότερα :

Η Υπηρεσία ύστερα από σχετική ειδοποίηση του προέδρου για διακοπή υδροδότησης στην κοινότητα Βελανιδίου της Δ.Ε. Πηνειάς του δήμου Ήλιδας πραγματοποίησε έλεγχο και διαπίστωσε προβλήματα διαρροών σε διάφορα σημεία του εξωτερικού αγωγού, που τροφοδοτεί την δεξαμενή της κοινότητας. Το προηγούμενο διάστημα είχαν αποκατασταθεί διαρροές και σε άλλα σημεία του ίδιου αγωγού. Το έδαφος στην περιοχή είναι επικλινές και οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκαλούν μικρές καθιζήσεις και μετατοπίσεις εδάφους προς χαμηλότερα σημεία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται ζημιές στο δίκτυο. Η κατάσταση είναι δυσμενέστερη στα χαμηλότερα σημεία λόγω μεγαλύτερης πίεσης του δικτύου. Η διακοπή υδροδότησης αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία και καθιστά κατεπείγουσα την ανάγκη αποκατάστασης.

Η αποκατάσταση πρέπει να γίνει άμεσα αφού πρόκειται για τον εξωτερικό αγωγό από τον οποίο εξαρτάται η υδροδότηση ολόκληρου του οικισμού, πράγμα που αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Ο αγωγός στο τμήμα που σπάει πρέπει να αντικατασταθεί με νέο από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς, που έχει μεγαλύτερη αντοχή και ελαστικότητα. Στο τμήμα που έχει μεγαλύτερη πίεση θα τοποθετηθεί ανάλογος αγωγός από πολυαιθυλένιο μεγαλύτερης αντοχής (16 atm).

Για την επισκευή της βλάβης απαιτούνται χωματουργικές εργασίες σε σημεία δύσκολα προσβάσιμα, επικλινή και σε εδάφη που αλλού είναι σκληρά και αλλού σαθρά.

Η Υπηρεσία δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό ώστε να καλύψει όλη την περιφέρεια του Δήμου και τα απαραίτητα μηχανήματα έργου για τομές μεγάλης έκτασης, αντιστήριξη πρανών, επανεπιχώσεις σκαμμάτων και αποκαταστάσεις και γι' αυτό κρίνεται αναγκαία η ανάθεση κάποιων εργασιών σε εξωτερικό εργολάβο.

Οι υδραυλικές εργασίες για την αποκατάσταση του δικτύου θα πραγματοποιηθούν από συνεργείο του Δήμου με υλικά του Δήμου, χωρίς προβλήματα και περιττές καθυστερήσεις.

Οι αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου απαιτούν καθημερινή εργασία αρκετών ημερών και ο εξωτερικός εργολάβος, στον οποίο θα γίνει η απαραίτητη ανάθεση, πρέπει να έχει εξειδικευμένη γνώση και αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία και παράλληλα να διαθέτει και τα απαιτούμενα για τις εργασίες μηχανήματα έργου.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα είναι οι ακόλουθες:

1. Τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων ασφαλείας στις περιοχές του έργου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα από διερχόμενους πεζούς ή οχήματα.
2. Διενέργεια δοκιμαστικών τομών σε σημεία, που θα του υποδείξει το αρμόδιο συνεργείο προκειμένου να εντοπιστούν με ακρίβεια τα σημεία που είναι βουλωμένοι οι αγωγοί.
3. Εκσκαφή στα σημεία, που θα του υποδείξει το αρμόδιο συνεργείο της υπηρεσίας, τοποθέτηση της απαιτούμενης αντιστήριξης, τοποθέτηση των νέων αγωγών και τελικά επανεπίχωση και συμπίκνωση των σκαμμάτων μετά το πέρας των εργασιών.
4. Αποκατάσταση των διανοιχθέντων σκαμμάτων μετά το πέρας των εργασιών και ανάλογα πάντα με τις υποδείξεις του συνεργείου της υπηρεσίας.
5. Απομάκρυνση της προστατευτικής σήμανσης, μετά την προσωρινή ή και την οριστική αποκατάσταση των εκσκαφών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**Υλικά**

•	Ρακόρ ορειχάλκινο πολυαιθυλενίου σύνδεσμος Φ 90Χ90 122 € Χ 5 τεμ.	610,00 €
•	Σωλήνα πολυαιθυλενίου ύδρευσης Φ90/10 atm 3 ^{ης} γενιάς 4,30 € Χ 300 μ.	1.290,00 €
•	Σωλήνα πολυαιθυλενίου ύδρευσης Φ90/16 atm 3 ^{ης} γενιάς 6,50 € Χ 100 μ.	650,00 €
	Σύνολο 1 - Υλικά	2.550,00 €
	ΦΠΑ 24%	612,00 €
	Σύνολο 1 με ΦΠΑ	3.162,00 €

Εργασία

•	Εργασία JCB - 32 ώρες Χ 42 €	1.344,00 €
•	Εργασία φορτηγού 15 τόνων - 20 ώρες Χ 50 €	1.000,00 €

- Σφύρα - 2 ώρες X 60 €

	<u>120,00 €</u>
Σύνολο 2 - Εργασία	2.464,00 €
ΦΠΑ 24%	<u>591,36 €</u>
Σύνολο 2 με ΦΠΑ	3.055,36 €
Σύνολο 1 + 2	5.014,00 €
ΦΠΑ 24%	<u>1.203,36 €</u>
Γενικό σύνολο	6.217,36 €

Οι τιμές εργασίας είναι βάσει της υπ' αριθμ. 457/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας».

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την με αριθμό πρωτοκόλλου 1696/1-2-2023 Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Αποκατάσταση υδροδότησης κοινότητας Βελανιδίου ΔΕ Πηνείας» συνολικής προυπολογιζόμενης δαπάνης #6.217,36#€ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (μοτέρ, αντλίες κ.λ.π.) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του εκτάκτου γεγονότος στους :

I. Επωνυμία: Σιδηρεμπορική Α.Β.Ε.Ε. Α.Φ.Μ.: 094202945 Δ.Ο.Υ.: Αμαλιάδας Οδός: 2° ΧΛΜ Αμαλιάδας- Καρδαμά, Τ.Κ.:27200 Τηλέφωνο: 2622027777, με ποσό **#3.162,00#€.**

II. Επωνυμία: Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Α.Φ.Μ.: 078829057 Δ.Ο.Υ.: Αμαλιάδας Οδός: Βουλιαγμένη, Τ.Κ.:27069 Τηλέφωνο: 6979950935, με ποσό **#3.055,36#€.**

2. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 033/2023

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ