



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 234/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/22-06-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Ι για διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου στο διυλιστήριο Αμαλιάδας – Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού – Λειτουργία διυλιστηρίου Αμαλιάδας», (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 118001), συνολικού προϋπολογισμού 2.953.500,00 (πλέον Φ.Π.Α.).

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 22-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 12798/15/18.06.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ' αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β' 1872) – 43η Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2.Πατρινός Αντώνιος-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 22° θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: Θέτω υπόψη σας την 17.6.2021 εισήγηση της Δ/νσης Υδάτινων πόρων & Αποκαταστάσεων του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: «ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Ι Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου στο διυλιστήριο Αμαλιάδας – Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού – Λειτουργία διυλιστηρίου Αμαλιάδας»

.....Με το παρών έγγραφο εισηγούμαστε να αποφασίσετε την έγκριση του Πρακτικού Ι, της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 118001 συνολικού Προϋπολογισμού 2.953.500,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Ακολουθως ο Δήμαρχος-Πρόεδρος έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι, το οποίο αναφέρει:

«Στην Αμαλιάδα και στα γραφεία του Δήμου σήμερα την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της προμήθειας της επικεφαλίδας, όπως συγκροτήθηκε από την αριθμό 116/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, αποτελούμενη από τους:

1. Νικάκης Ιωάννης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως Πρόεδρος
2. Μπίτσικας Πάρης ΤΕ Μηχανολόγων ως Μέλος
3. Μπούτσικας Διονύσιος ΤΕ Τεχν.Μηχανολ. ως Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, παρόντων τριών (3) εκ του συνόλου των τριών (3) τακτικών μελών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ξεκίνησε τις διαδικασίες αποσφράγισης/αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με τη Διακήρυξη (Άρθρο 3.1). Συνολικά στο σύστημα είχαν υποβληθεί τέσσερις (4) φάκελοι προσφορών, τα έγγραφα των οποίων ελήφθησαν ηλεκτρονικά και καταχωρήθηκαν με αύξοντα αριθμό κατά το χρόνο υποβολής. Ακολουθεί ο κατάλογος συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Κατάλογος Συμμετεχόντων

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	Αριθμός Ηλεκτρονικής Προσφοράς	Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς	Ώρα Υποβολής Προσφοράς
1	ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε	223520	13/05/2021	15:12:38
2	CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	224372	14/05/2021	10:55:01
3	Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	224688	17/05/2021	16:16:17
4	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	220785	17/05/2021	19:12:27

Επισημαίνεται ότι μέχρι αυτό το στάδιο της διαδικασίας, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, κατέστη δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών ολοκληρώθηκε την 21/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:17 μ.μ. και ανακοινώθηκε προς όλους τους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι (υπό) φάκελοι «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 3 «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αποσφραγιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο και σε ημερομηνία που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.1.2 της Διακήρυξης, με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές.

Στο πρωτόκολλο του Δήμου κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή στοιχεία του φακέλου προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης οι παρακάτω φάκελοι :

A/A	Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφοράς	Ημερομηνία και Α.Π. προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών	Χαρακτηρισμός	Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας
1	17/05/2021	9801/19.05.2021	Εμπρόθεσμος	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2 της διακήρυξης (Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostile).

Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού μονογράφησε και σφράγισε όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή ανά φύλλο, προέβη σε λεπτομερή έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής των ανωτέρω συμμετεχόντων, που υποβλήθηκαν τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή ανά φύλλο.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 117384 (ΦΕΚ 3821Β/31-10-2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και ειδικότερα στην παρ. 1.2.1.1 του άρθρου 12 αναφέρεται ότι

«...Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον Οικονομικό Φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς/αίτησης συμμετοχής τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014...»

Οι οικονομικοί φορείς :

- ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε **»με αρ. προσφοράς 223520**
- «CONSTRAΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» **με αρ. προσφοράς 224372**
- «Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **με αρ. προσφοράς 224688**

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ από την συνέχεια του διαγωνισμού **διότι ΔΕΝ υπέβαλλαν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού από την διακήρυξη.**

Οι υπόλοιποι φάκελοι θεωρούνται αποδεκτοί και αξιολογούνται ως ακολούθως:

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

A/A	Διαγωνιζόμενος	ΕΕΕΣ	Εγγυητική Επιστολή	Βεβαίωση επίσκεψης- Υπεύθυνη δήλωση	Δικαιολογητικά άρθρων 2.2.9.2.B3 2.2.9.2.B4 & 2.2.9.2.B5	Τεχνική προσφορά
1	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι

Στην συνέχεια η ΕΔ έλεγξε την εγκυρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στέλνοντας στο αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα σχετικό διαβιβαστικό. Η εγκυρότητα της ΕΕ Συμμετοχής επιβεβαιώθηκε σύμφωνα με :

A/A	Διαγωνιζόμενος	Α.Π. Διαβιβαστικού Δήμου	Αριθμός Αναφοράς Απάντησης Πιστωτικού ιδρύματος
1	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12647/17.06.2021	12692/18.06.2021

Από τον έλεγχο των υπόλοιπων Δικαιολογητικών Συμμετοχής της προσφοράς της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, προέκυψαν τα εξής:

1/. Ως προς την συμμετοχή της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.), (Αρ. Προσφοράς 220785)

Η συμμετέχουσα εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2.4.3 της Διακήρυξης και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Ως εκ τούτου ο Οικονομικός Φορέας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» ανταποκρίνεται στους όρους της Διακήρυξης και προκρίνεται στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ,ήτοι την αξιολόγηση/βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς.

Στην συνέχεια η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 παρ. (β) της Διακήρυξης προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την «Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών», μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων ,των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη .

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	Αριθμός Ηλεκτρονικής Προσφοράς
1.	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	220785

Σύμφωνα με το άρθρο 2.3 της Διακήρυξης, Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

B1. Ποιότητα εξοπλισμού αντιμετώπισης συγκεντρώσεων Μαγγανίου και Σιδήρου και συμφωνία με προδιαγραφές (συντ. βαρ. 30%)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)
B1.1	Δυναμικότητα προσφερόμενου οζονιστήρα	20%
B1.2	Δυναμικότητα συστήματος προετοιμασίας αέρα οζονιστήρα	20%
B1.3	Σημείο δρόσου αέρα παρεχόμενου από το σύστημα σε οζονιστήρα	10%
B1.4	Πίεση αέρα μετά τον αεροσυμπιεστή σε οζονιστήρα	10%
B1.5	Εύρος μετρήσεων αναλυτών μαγγανίου	10%
B1.6	Εύρος μετρήσεων αναλυτών σιδήρου	10%
B1.7	Αριθμός μετρήσεων ανά ώρα μαγγανίου	10%
B1.8	Αριθμός μετρήσεων ανά ώρα σιδήρου	10%
	ΣΥΝΟΛΟ	100%

B2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ [συντ.βαρυντας:40%]

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)
B2.1	Διαμόρφωση τεχνικής λύσης, αξιοπιστία, ποιότητα και λειτουργικότητα	20%
B2.2	Ποιότητα κατασκευής υδρομετρητών και επικοινωνιακού εξοπλισμού	15%
B2.3	Επικοινωνιακή Αρτιότητα υδρομετρητών και επικοινωνιακού εξοπλισμού	10%
B2.4	Διάρκεια ζωής μπαταρίας υδρομετρητών	5%
B2.5	Τηλεμετρικό καταγραφικό με επικοινωνιακό εξοπλισμό, εισόδους παροχής/πίεσης και μπαταρία του σταθμού ΤΣΕΠ+Π	10%
B2.6	Δυνατότητες Λογισμικού τηλεπαρακολούθησης και ρύθμισης των καταγραφικών μονάδων ΤΣΕΠ+Π του δικτύου ύδρευσης	5%
B2.7	Μετρητές Παροχής / Πίεσης σταθμών ΤΣΕΠ+Π, ΤΣΕΠ	5%
B2.8	Δυνατότητες Λογισμικού επεξεργασίας και εξαγωγής δεδομένων (application server)	10%
B2.9	Δυνατότητες Λογισμικού διαχείρισης επικοινωνίας (network server)	10%
B2.10	Τεχνική Υποστήριξη	5%
B2.11	Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση	3%
B2.12	Χρόνος Παράδοσης	2%
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	100%

B3. Μεθοδολογία υλοποίησης- οργάνωση λειτουργίας & συντήρησης [συντ.βαρυντας:30%]

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)
B3.1	Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών	35% 20% 15%
B3.2	Προγράμματος συντήρησης εξοπλισμού EEN	35%
B3.3	Οργανόγραμμα προσωπικού υλοποίησης της σύμβασης	30%
	ΣΥΝΟΛΟ	100%

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση

τα στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: Συνολική βαθμολογία ΣΒ:

$$\Sigma B = 0,30 * B1 + 0,40 * B2 + 0,30 * B3$$

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. Στη συνέχεια αναλύεται η βαθμολογία του διαγωνιζόμενου που παραμένει σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού δηλ. της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., ανά κριτήριο:

1. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

B1. Ποιότητα εξοπλισμού αντιμετώπισης συγκεντρώσεων Μαγγανίου και Σιδήρου και συμφωνία με προδιαγραφές [συντ. βαρύτητας 30%]

Ο διαγωνιζόμενος ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ στην τεχνική προσφορά του έχει καταθέσει ΤΟΜΟ Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ πλήρη σύμφωνα με τα απαιτούμενα των τευχών δημοπράτησης, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους τεύχη:

- ΤΕΥΧΟΣ 1 (περιγραφές - υπολογισμοί)
- ΤΕΥΧΟΣ 2 (τεχνικά φυλλάδια)
- ΤΕΥΧΟΣ 3 (σχέδια)

Όπως φαίνεται στον φάκελο τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, Τεύχος 1, σελ. 70, παρ. 6.2 παρατίθενται συμπληρωμένος ο πίνακας του κριτηρίου B1 ως εξής:

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
Παράμετρος	Μον.	Τιμή
Δυναμικότητα προσφερόμενου οζονιστήρα	Kg/fir	1-1,099
Δυναμικότητα συστήματος προετοιμασίας αέρα	Nm ³ /hr	84,6
Σημείο δρόσου αέρα παρεχόμενου από ίο σύστημα	°C	-70
Πίεση αέρα μετά τον αεροσυμπιεστή	bar	>6
Εύρος μετρήσεων αναλυτών μαγγανίου		0,02-10 ppm Mn
Εύρος μετρήσεων αναλυτών σιδήρου		0-5.000 ppm Fe
Αριθμός μετρήσεων ανά ώρα μαγγανίου		1-6
Αριθμός μετρήσεων ανά ώρα σιδήρου		1-6
Ακρίβεια μετρήσεων αναλυτών μαγγανίου		<±5% (0-5 ppm) <±7% [5-10 ppm]
Ακρίβεια μετρήσεων αναλυτών σιδήρου		<±5%

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές οι αντίστοιχες απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης ήταν:

Παράμετρος	Μον.	Τιμή
Δυναμικότητα οζονιστήρα	Kg/hr	τουλάχιστον 1
Δυναμικότητα συστήματος προετοιμασίας αέρα	Nm ³ /hr	84,6
Σημείο δρόσου αέρα παρεχόμενου από το σύστημα	°C	< - 65
Πίεση αέρα μετά τον αεροσυμπιεστή	bar	> 6
Εύρος μετρήσεων αναλυτών μαγγανίου		0,02 -10ppm Mn
Εύρος μετρήσεων αναλυτών σιδήρου		0 -5.000 ppm Fe
Αριθμός μετρήσεων ανά ώρα μαγγανίου		1 - 6
Αριθμός μετρήσεων ανά ώρα σιδήρου		1 - 6
Ακρίβεια μετρήσεων αναλυτών μαγγανίου		< ± 7 %
Ακρίβεια μετρήσεων αναλυτών σιδήρου		< ± 5 %

Συγκρίνοντας τις τιμές των δύο παραπάνω πινάκων εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι απαιτήσεις των προδιαγραφών υπερκαλύπτονται από την εν λόγω προσφορά. Η βαθμολογία του διαγωνιζόμενου με βάση τα παραπάνω σε κάθε υποκριτήριο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

α/α ΥΠ/ΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.	ΒΑΘΜΟΣ	ΣΒ	ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
B1.1	Δυναμικότητα οζονιστήρα	τουλάχιστον 1	1	100	20%	20
B1.2	Δυναμικότητα συστήματος προετοιμασίας αέρα	84,6	84,6	100	20%	20
B1.3	Σημείο δρόσου αέρα παρεχόμενου από το σύστημα	< - 65	-70	150	10%	15
B1.4	Πίεση αέρα μετά τον αεροσυμπιεστή	> 6	>6	100	10%	10
B1.5	Εύρος μετρήσεων αναλυτών μαγγανίου	0,02 -10ppm Mn	0,02 -10ppm Mn	100	10%	10
B1.6	Εύρος μετρήσεων αναλυτών σιδήρου	0 -5.000 ppm Fe	0 -5.000 ppm Fe	100	10%	10
B1.7	Αριθμός μετρήσεων ανά ώρα μαγγανίου	1 - 6	1 - 6	100	10%	10
B1.8	Αριθμός μετρήσεων ανά ώρα σιδήρου	1 - 6	1 - 6	100	10%	10
ΣΥΝΟΛΟ						105

Επομένως, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στο παρόν κριτήριο ο εν λόγω διαγωνιζόμενος λαμβάνει βαθμολογία ίση με 105.

Β2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ [συντ.βαρυντητας:40%]

Ο διαγωνιζόμενος ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ με την προσφορά του έχει καταθέσει Τεχνική προσφορά πλήρη σύμφωνα με τα απαιτούμενα των τευχών δημοπράτησης όπως καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα .

α/α	Υποκριτήριο	Σ.Β. σι	Βαθμ. Κί	Παρατηρήσεις	Γινόμενο
					(Κί*σί)
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Κ1					
B2.1	Διαμόρφωση τεχνικής λύσης, αξιοπιστία, ποιότητα και λειτουργικότητα	20%	100	Η διαμόρφωση της προσφερόμενης τεχνικής λύσης είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών, καλύπτει τόσο τις ανάγκες του έργου όσο και τη λειτουργικότητα αυτής. Η ποιότητα γενικά του προσφερόμενου εξοπλισμού και της λύσης εν γένει είναι αποδεκτή και καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης. Επιπλέον ο διαγωνιζόμενος έχει προσκομίσει όλα τα ζητούμενα, πιστοποιητικά, έγγραφα και δηλώσεις που απαιτούνται από τα τεύχη δημοπράτησης.	20,00

B2.2	Ποιότητα κατασκευής υδρομετρητών και επικοινωνιακού εξοπλισμού	15%	110	Προσφέρεται ο υδρομετρητής ETK-EAX του οίκου E. Wehrle GmbH. Είναι ξηρού τύπου (dry type), απλής ρυπής (Single-jet), διαμέτρου DN15/R160 (MID) σε οριζόντια τοποθέτηση και καλύπτει πλήρως τις τεχνικές και τις υπερκαλύπτει στο τμήμα που αφορά την ακρίβεια (R) η οποία ζητείται R>125 και προσφέρεται R160. Έχουν κατατεθεί δε όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά και δηλώσεις. Προσφέρεται ο ασύρματος αναγνώστης τιμών και μεταδότης δεδομένων του οίκου NORDIC AUTOMATION SYSTEMS, τύπος LoRaWAN™ MODULARIS CM3021 και η μονάδα Gateway του οίκου NORDIC AUTOMATION SYSTEMS, τύπος LoRaWAN™ OUTDOOR GATEWAY IX1011 (είναι του ιδίου οίκου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών σε ορισμένα σημεία (πχ θερμοκρασία, κλπ.). Οι προσφερόμενες φωτοβολταϊκές συστοιχίες απαρτιζόμενες από πλαίσια Luxor Solar GmbH, τύπος LX-50P, ρυθμιστή φόρτισης Phocos AG, τύπος CIS Series 2-20A, αντιστροφέα καθαρού ημιτόνου Victron Energy BV, τύπος Phoenix Inverter και συσσωρευτές : VIOSY A.E., τύπος WINNER MERCURY 100-12 GEL Deep Cycle Series KG45710 που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα λογισμικό που περιλαμβάνει τόσο τον Network Server όσο και τον Application Server είναι του οίκου UW Tech GmbH, τύπος WCM και καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.	16,50
------	--	-----	-----	--	-------

B2.3	Επικοινωνιακή Αρτιότητα υδρομετρητών και επικοινωνιακού εξοπλισμού	10%	100	Η επικοινωνιακή αρτιότητα τόσο των υδρομετρητών ETK-EAX του οίκου E. Wehrle GmbH όσο και ο επικοινωνιακού εξοπλισμού του οίκου NORDIC AUTOMATION SYSTEMS, τύπος LoRaWAN™ MODULARIS CM3021 και η μονάδα Gateway του οίκου NORDIC AUTOMATION SYSTEMS, τύπος LoRaWAN™ OUTDOOR GATEWAY IX1011 είναι υψηλή και καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές.	10,00
B2.4	Διάρκεια ζωής μπαταρίας υδρομετρητών	5%	120	Ο ελάχιστος εκτιμώμενος χρόνος ζωής είναι δέκα (10) έτη που δηλώνεται με δήλωση του κατασκευαστή. Υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις μιας που ζητείται εκτιμώμενος χρόνος ζωής να είναι πέντε (5) έτη και προσφέρονται δέκα (10) χρόνια.	6,00
B2.5	Τηλεμετρικό καταγραφικό με επικοινωνιακό εξοπλισμό, εισόδους παροχής/ πίεσης και μπαταρία του σταθμού ΤΣΕΠ+Π	10%	100	Οι προσφερόμενοι ελεγκτές (RTU) είναι: - Για τους σταθμούς ΤΣΕΠ: του οίκου FAST SpA, τύπος AQUALOG PQ που καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές - Για τους σταθμούς ΤΣΕΠ+Π: του οίκου FAST SpA, τύπος AQUALOG AW που καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές	10,00
B2.6	Δυνατότητες Λογισμικού τηλεπαρακολούθησης και ρύθμισης των καταγραφικών μονάδων ΤΣΕΠ+Π του δικτύου ύδρευσης	5%	100	Το προσφερόμενο λογισμικό είναι του οίκου FAST SpA, τύπος OVERLAND Advanced και περιγράφεται με πληρότητα και αρτιότητα στην τεχνική του προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και συνεργάζεται τόσο με ελεγκτή του ΤΣΕΠ (Aqualog PQ) όσο και με τον ελεγκτή ΤΣΕΠ+Π (Aqualog AW) που είναι του ιδίου οίκου.	5,00

B2.7	Μετρητές Παροχής / Πίεσης σταθμών ΤΣΕΠ+Π, ΤΣΕΠ	5%	100	Τα προσφερόμενα αισθητήρια είναι: - Μετρητής παροχής είναι του οίκου Krohne, τύπος OPTIFLUX 3070C που καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές. - Μετρητής πίεσης: είναι του οίκου WIKA, τύπος A-10 που καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές.	5,00
B2.8	Δυνατότητες Λογισμικού επεξεργασίας και εξαγωγής δεδομένων (application server)	10%	100	Τα λογισμικό περιλαμβάνει τον Application Server του οίκου UW Tech GmbH, τύπος WCM και καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.	10,00
B.2.9	Δυνατότητες Λογισμικού διαχείρισης επικοινωνίας (network server)	10%	100	Τα λογισμικό περιλαμβάνει τον Network Server του οίκου UW Tech GmbH, τύπος WCM και καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.	10,00
B2.10	Υποστήριξη λειτουργίας συστήματος	5%	110	Η προσφερόμενη υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Προσφέρεται χρόνος άμεσης απόκρισης: 24 ώρες. Η προσφερόμενη εγγύηση λειτουργίας του εξοπλισμού καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Προσφέρεται χρόνος εγγύησης: 12 μήνες.	5,50
B2.11	Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση	3%	100	Η προσφερόμενη Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές ως προς τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης και καλύπτει το πλήθος των εκπαιδευόμενων. Προσφέρονται 18 ώρες εκπαίδευσης.	3,00
B2.12	Χρόνος Παράδοσης	2%	100	Ο χρόνος παράδοσης είναι δεκατέσσερις (14) μήνες και είναι σύμφωνος με τα τεύχη δημοπράτησης και καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.	2,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		100%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΤΠ1)	103,00	
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ					

Επομένως, σε αυτό το κριτήριο ο εν λόγω διαγωνιζόμενος λαμβάνει βαθμό ίσο με 103.

B3. Μεθοδολογία υλοποίησης- οργάνωση λειτουργίας & συντήρησης [συντ.βαρυτητας:30%]

Στο παρόν κριτήριο βαθμολογούνται τα κάτωθι (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα):

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)
B3.1	Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών	35% 20% 15%
B3.2	Προγράμματος συντήρησης εξοπλισμού EEN	30%
B3.3	Οργανόγραμμα προσωπικού υλοποίησης της σύμβασης	30%
	ΣΥΝΟΛΟ	100%

Ο διαγωνιζόμενος ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ στην τεχνική προσφορά του έχει καταθέσει ΤΟΜΟ: Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

- Γ.Α_Οργανόγραμμα
- Γ.Β_Σχέδιο Λειτουργίας και συντήρησης
 - Γ.Β.Α_Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
 - Γ.Β.Β_Πρόγραμμα διαχείρισης συντήρησης

Στα παραπάνω αρχεία περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις του παρόντος κριτηρίου στα αντίστοιχα εδάφια:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΔΑΦΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού	Γ.Β. Σχέδιο λειτουργίας παρ.3, σελ.19
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης	Γ.Β.Α_Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών	Γ.Β_Σχέδιο Λειτουργίας και συντήρησης, σελ. 49
Προγράμματος συντήρησης εξοπλισμού EEN	Γ.Β.Β_Πρόγραμμα διαχείρισης συντήρησης
Οργανόγραμμα προσωπικού υλοποίησης της σύμβασης	Γ.Α_Οργανόγραμμα

Τα παραπάνω εδάφια κρίνονται υπερ-πλήρη και γι' αυτό η βαθμολογία σε αντίστοιχο υποκριτήριο του διαγωνιζόμενου είναι η εξής:

α/α ΥΠ/ΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΒΑΘΜΟΣ	ΣΒ	ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
B3.1	Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού			100	35%	35
	Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης	«θα παρουσιάσει το πρόγραμμα παρακολούθησης της απόδοσης των επιμέρους διεργασιών, της τελικής εκροής και της ιλύος για την ΕΕΝ. Στο πρόγραμμα του θα πρέπει με σαφήνεια να αναφέρεται στη συχνότητα των δειγματοληψιών και στις παραμέτρους παρακολούθησης και θα πρέπει κατ' ελάχιστον να τηρούνται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΕΠΟ και τη σχετική νομοθεσία. Επίσης, κατ' ελάχιστον μία φορά μηνιαίως ο διαγωνιζόμενος οφείλει να πραγματοποιεί τις αναλύσεις που προβλέπονται από τις ΕΠΟ των ΕΕΝ σε διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο»	Παρουσιάζεται αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης παραμέτρων σε ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο επίπεδο, το οποίο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, της ΑΕΠΟ και της κείμενης νομοθεσίας.	100	20%	20

	Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών	«Κατ' ελάχιστον ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναφερθεί στην πρόληψη ατυχημάτων καθώς και στον τρόπο αντιμετώπισης των έκτακτων περιστατικών που μπορεί να συμβούν στην ΕΕΝ»	Υπάρχει αναλυτική περιγραφή πιθανών εκτάκτων περιστατικών καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής τους	100	15%	15
B3.2	Πρόγραμμα συντήρησης εξοπλισμού ΕΕΝ	«ο διαγωνιζόμενος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά τις εργασίες συντήρησης για εξοπλισμό και με σαφήνεια να καθορίσει τη συχνότητα της κάθε εργασίας.» «στην επιδιορθωτική συντήρηση, ο διαγωνιζόμενος οφείλει με σαφήνεια να περιγράψει τις εργασίες εκείνες που θα πραγματοποιούνται με το επί τόπου προσωπικό του, εκείνες που θα πραγματοποιούνται με εξωτερικά συνεργεία και εκείνες που θα πραγματοποιούνται με τη βοήθεια εξειδικευμένων οίκων»	Υπάρχει αναλυτική περιγραφή όλων των εργασιών συντήρησης για κάθε ένα τμήμα του εξοπλισμού (προσφερόμενου αλλά και υφιστάμενου) με κωδικό - συχνότητα και περιγραφή	150	20%	30

B3.3	Οργανόγραμμα προσωπικού υλοποίησης της σύμβασης	1 Μηχ/λογο Μηχ/κο 1 Χημ. Μηχ/κό	1 Μηχ/λογο Μηχ/κο 1 Χημ. Μηχ/κό 1 Μηχ/κο αυτοματισμού ΤΕ 1 ηλεκτροτεχνίτης 2 υδραυλικοί 3 εργάτες	150	30%	45
ΣΥΝΟΛΟ						110

Επομένως, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στο παρόν κριτήριο ο εν λόγω διαγωνιζόμενος λαμβάνει βαθμολογία ίση με 110.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του

διαγωνιζόμενου είναι ίση με :

$$\Sigma B = 0,30 * B1 + 0,40 * B2 + 0,30 * B3 = 0,30 * 105 + 0,40 * 103 + 0,30 * 110 = 105,70$$

Η προσφορά του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. είναι αποδεκτή καθ'ότι είναι πλήρης, σύμφωνη με τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και έχει συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη των 100 μονάδων και βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια ίση ή μεγαλύτερη των 100 μονάδων (ήτοι καλύπτει και δεν παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας).

Λαμβάνοντας υπόψη όσα ανωτέρω παρατέθηκαν η Επιτροπή του διαγωνισμού

ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

- **Υπέρ της απόρριψης της προσφοράς** και του αποκλεισμού της από τη συνέχεια του διαγωνισμού της διαγωνιζόμενης εταιρίας «**Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με αρ. προσφοράς 224688 στον υπ' αριθ. Συστήματος **118001** διαγωνισμό της υπ' αριθ. **8064/21-04-2021** διακήρυξης για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**», λόγω του ότι δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά ,

- **Υπέρ της απόρριψης της προσφοράς** και του αποκλεισμού της από τη συνέχεια του διαγωνισμού της διαγωνιζόμενης εταιρίας «**CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» με αρ. προσφοράς 224372 στον υπ' αριθ. Συστήματος **118001** διαγωνισμό της υπ' αριθ. **8064/21-04-2021** διακήρυξης για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**», λόγω του ότι δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά,

- **Υπέρ της απόρριψης της προσφοράς** και του αποκλεισμού της από τη συνέχεια του διαγωνισμού της διαγωνιζόμενης εταιρίας «**ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε** » με αρ. προσφοράς 223520 στον υπ' αριθ. Συστήματος **118001** διαγωνισμό της υπ' αριθ. **8064/21-04-2021** διακήρυξης για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**», λόγω του ότι δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά,

- **Υπέρ της αποδοχής της προσφοράς της διαγωνιζόμενης εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αρ. προσφοράς **220785** στον υπ' αριθ. Συστήματος **118001** διαγωνισμό της υπ' αριθ. **8064/21-04-2021** διακήρυξης για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**», η οποία έλαβε συνολική βαθμολογία **105,70** και της συνέχισης στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

Το παραπάνω πρακτικό, θα επικυρωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, η οποία θα κοινοποιηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του διαγωνισμού με α/α **118001** στους προσφέροντες.»

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την εισήγηση της Δ/νσης Υδάτινων πόρων & Αποκαταστάσεων του Δήμου,

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Επικυρώνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 118001) του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάστασης συστήματος

αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου στο διυλιστήριο Αμαλιάδας – Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού – Λειτουργία διυλιστηρίου Αμαλιάδας», συνολικού Προϋπολογισμού 2.953.500,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), όπως αυτό κατατέθηκε.

2. Την απόρριψη της προσφοράς και του αποκλεισμού της από τη συνέχεια του διαγωνισμού της διαγωνιζόμενης εταιρίας «Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. προσφοράς 224688 στον υπ' αριθ. Συστήματος 118001 διαγωνισμό της υπ' αριθ. 8064/21-04-2021 διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», λόγω του ότι δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά,
3. Την απόρριψη της προσφοράς και του αποκλεισμού της από τη συνέχεια του διαγωνισμού της διαγωνιζόμενης εταιρίας «CONSTRAΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με αρ. προσφοράς 224372 στον υπ' αριθ. συστήματος 118001 διαγωνισμό της υπ' αριθ. 8064/21-04-2021 διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», λόγω του ότι δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά,
4. Την απόρριψη της προσφοράς και του αποκλεισμού της από τη συνέχεια του διαγωνισμού της διαγωνιζόμενης εταιρίας «ΑΣΕΑ BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε » με αρ. προσφοράς 223520 στον υπ' αριθ. Συστήματος 118001 διαγωνισμό της υπ' αριθ. 8064/21-04-2021 διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», λόγω του ότι δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά,
5. Την αποδοχής της προσφοράς της διαγωνιζόμενης εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. προσφοράς 220785 στον υπ' αριθ. Συστήματος 118001 διαγωνισμό της υπ' αριθ. 8064/21-04-2021 διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», η οποία έλαβε συνολική βαθμολογία 105,70 και της συνέχισης στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 234/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ