



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 418/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 27/15.11.2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας, βάσει της υπ'αριθμ. 23072/20.10.2021 Απόφασης Δημάρχου, με τίτλο «Αποκατάσταση λειτουργίας Αντλιοστασίου Α4 (Δάφνης) Διυλιστηρίου».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 15-11-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 24964/27/11.11.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α' 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α' 55) όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α' 76), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. 426 ΑΠ.:77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643 ΑΠ.:69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-ΟΡ5) και υπ.Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.61910/8.10.2021 (Β' 4674) – Η 63^η Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5. Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
6. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
8. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οχτώ (8) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

• • • • •

9^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 23384/25-10-2021 έγγραφο της Δ/σης Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων του Δήμου, με το οποίο μας διαβιβάζεται η με αριθμ. πρωτ. 23072/20.10.2021 Απόφασης Δημάρχου, με θέμα: «Αποκατάσταση λειτουργίας Αντλιοστασίου Α4 (Δάφνης) Διυλιστηρίου», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης με συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα:

- Τεχνική Έκθεση
- Αίτημα Δαπάνης και
- Απόφαση Δημάρχου για Απευθείας Ανάθεση

Επίσης τέθηκε υπόψη της επιτροπής, η με αρ. πρωτ. 23072/20-10-2021 Απόφαση Δημάρχου, (ΑΔΑ:ΨΦΘΧΩΡΘ-Π8Π) για την ανάθεση της υπηρεσίας λόγω έκτακτου γεγονότος και στην οποία αναγράφονται τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» & ιδιαίτερα τα άρθρα 58 & 72.
2. Το Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) » και ιδιαίτερα των άρθρων 86, 209, 158.
3. Τον Ν.4412/2016 άρθρο 118
4. Το Ν.3731/2008 και ιδιαίτερα το άρθρο 20.
5. Την 113/2020 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
6. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
7. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, λόγω εκτάκτου γεγονότος.
8. Τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις:
 - Κ.Α. Προϋπολογισμού : 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(μοτέρ ,αντλίες κ.λ.π.)
 - Πρωτογενές Αίτημα: 20/10/2021 Υπηρεσία: Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Αποκαταστάσεων
 - Καταχώρηση ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ):21REQ009393798
 - Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας : Ποσού: #40.000,01# € με ΦΠΑ
 - Απόφαση Δημάρχου για έγκριση Μελέτης-ΤΤΠ & Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς : 20/10/2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4 (ΔΑΦΝΗΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #40.000,01€# με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στον: Επωνυμία: Κουτσογιαννόπουλος Βασίλειος Α.Φ.Μ.: 069735436, Δ.Ο.Υ. : Γ' Πατρών , Οδός : Καρυά Αχαΐας, Τ.Κ.: 25200, Τηλέφωνο: 6974464843

- Συνολικό Ποσό : #40.000,01# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
- Χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται άμεσα
- Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου».

Αναλυτικά

Τεχνική έκθεση

Στις 20/10/2021 η Υπηρεσία Ύδρευσης, ειδοποιήθηκε από το προσωπικό του διυλιστηρίου ότι πλημμύρησε το αντλιοστάσιο Δάφνης και σταμάτησε η λειτουργία του. Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος μαζί με τον υπεύθυνο του διυλιστηρίου και διαπιστώθηκε ότι το νερό είχε σκεπάσει τα ηλεκτρικά μοτέρ και είχε σταματήσει η

λειτουργία των τεσσάρων συγκροτημάτων άντλησης (ηλεκτροκινητήρας - αντλία) που αντλούσαν το νερό του αγωγού και το έστελναν στην δεξαμενή, που βρίσκεται στη θέση Χαβαρόβρυση, ώστε να γίνει στην συνέχεια η τροφοδοσία με πόσιμο νερό με φυσική ροή. Τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις και η στάθμη του παρακείμενου χείμαρρου είχε ανέβει. Η αντλία αποστράγγισης του χώρου είχε σταματήσει λόγω προβλήματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Μετά το άδειασμα των νερών από τον χώρο, προβήκαμε σε οπτικό έλεγχο και φάνηκε φθορά του άξονα του ενός συγκροτήματος, ενώ μετά το άνοιγμα όλων των μηχανημάτων διαπιστώθηκαν επίσης φθορές στα ρουλεμάν κινητήρα και αντλίας, των στεγανών και των δακτυλιδιών έδρασης. Τέλος μετρήθηκαν οι ηλεκτροκινητήρες και διαπιστώθηκε ότι είχε καεί η περιέλιξή τους.

Το αντλιοστάσιο διαθέτει συστήματα προστασίας, μεταξύ των οποίων και έλεγχο του χρόνου εκκίνησης και τερματισμού της λειτουργίας του κινητήρα, ώστε η μετάβαση από την μία φάση στην άλλη να γίνεται ομαλά και να μην δημιουργεί υδραυλικό πλήγμα και μηχανική καταπόνηση της υδραυλικής εγκατάστασης. Η προστασία μπορεί να επέμβει όταν η εκκίνηση και η παύση γίνεται με εντολή του αυτοματισμού και όχι όταν υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης ή αστάθεια του δικτύου της ΔΕΗ. Τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση προκάλεσαν συχνές διακοπές λειτουργίας και έντονη μηχανική καταπόνηση της υδραυλικής εγκατάστασης κατά την διάρκεια των έντονων καταιγίδων των τελευταίων ημερών, με συνέπεια να παρουσιαστούν οι βλάβες, που περιγράφονται παραπάνω και οι οποίες δεν περιορίζονται στο ηλεκτρολογικό μέρος αλλά και στην υπόλοιπη εγκατάσταση. Το κάψιμο της περιέλιξης των ηλεκτροκινητήρων οφείλεται στο γεγονός ότι αυτοί καλύφθηκαν με νερό, πράγμα το οποίο επίσης σχετίζεται με τα προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Για την αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου και την συνεχή παροχή πόσιμου νερού στην περιοχή απαιτούνται τα παρακάτω:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Επισκευή ηλεκτροκινητήρα 150 HP και αντλίας 150 HP PRM 1450	
Τεμάχια 4 x 7.260,00 €	Τιμή 29.040,00 €
2. Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων	Τιμή 3.218,07 €
	Σύνολο 32.258,07 €
	Φ.Π.Α 24% 7.741,94 €
Συνολικό κόστος :	Γενικό σύνολο 40.000,01 €»

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε Λευκό. Ο κ. Πατρινός Αντώνιος ψήφισε Παρόν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

- Εγκρίνει τη με αριθμό πρωτοκόλλου 23072/20-10-2021 Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Αποκατάσταση λειτουργίας Αντλιοστασίου Α4 (Δάφνης) Διυλιστηρίου» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #40.000,01#€ με ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ.: 25.6262.05 με τίτλο «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

(μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του έκτακτου γεγονότος στον:

Επωνυμία: Κουτσογιαννόπουλος Βασίλειος, Α.Φ.Μ.:069735436, Δ.Ο.Υ.: Γ' Πατρών, Οδός: Καρυά Αχαΐα, Τ.Κ. 25200, Τηλέφωνο: 6974464843.

2. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 418/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ